

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช.
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยส่วนรักษาความปลอดภัย สำนักอำนวยการกลาง (อบ.) มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัย ภายในสำนักงาน กสทช. ตลอดจนดูแลทรัพย์สินภายในสำนักงาน กสทช. ได้มีโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามสัญญาเลขที่ บป.(ช) ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจัดซื้อเพิ่มเติมตามสัญญาเลขที่ พย.๒ (ช) ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำรงประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ให้มีความพร้อมในการป้องกัน การเฝ้าระวัง การตรวจการณ์ และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการใช้งานเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๕ ปีแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อและติดตั้งทดแทนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช. ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานในด้านการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช. และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ สำนักงาน กสทช.

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนแนบปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก ๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๔.๑.๑. ผู้ขายจะต้องออกแบบ และนำเสนอแผนงานการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงาน กสทช. พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทดแทนของเดิม ตามสถานที่ติดตั้งที่กำหนด และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อนดำเนินการ

๔.๑.๒. ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ และถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิศวกรรม โดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ OEM หรือผลิตภัณฑ์ที่จ้างโรงงานอื่นในการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็น /ของใหม่...

ร.ท. S.L.S. *[Signature]*
[Signature]

ของใหม่อยู่ในสายการผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่ใช้เครื่องที่นำไปปรับปรุงใหม่ โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๓. การดำเนินงานทั้งหมดในโครงการนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความปลอดภัย หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหาย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายเองทั้งสิ้น

๔.๑.๔. ผู้ขายจะต้องจัดทำและส่งมอบไดอะแกรมการเดินสายไฟฟ้า (Wiring Diagram) ที่แสดงให้เห็นจุดติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และการต่อพ่วงวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน กสทช. (ชั้นปี อาคาร ๑)

๔.๒ สถานที่ติดตั้ง

๔.๒.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งประจำจุดห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช. อาคาร ๑ ชั้นปี สำนักงาน กสทช.

๔.๒.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๒ เครื่อง ติดตั้งประจำจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคาร สำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้

๔.๒.๒.๑	อาคาร ๑ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๑	จำนวน ๒ เครื่อง
๔.๒.๒.๒	อาคาร ๑ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๖	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๓	อาคาร ๑ ห้องลิฟต์ ชั้น ๑๓	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๔	อาคาร ๒ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๒	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๕	อาคาร ๓ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๑	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๖	อาคาร ๓ ห้องลิฟต์ ชั้น ๓	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๗	อาคาร ๔ ห้องละหมาด ชั้น ๑	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๘	อาคาร ๕ หอประชุม ชั้น ๑	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๙	อาคาร ๖ ห้องพยาบาล ชั้น ๒	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๑๐	อาคาร ๗ ห้องประชุม ชั้น ๒	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๒.๒.๑๑	อาคาร ๗ ห้องลิฟต์ ชั้น ๗	จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๓ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๔.๓.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๒ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๓.๑.๑ มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑๐ kVA (๘,๐๐๐ Watts)

๔.๓.๑.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ ๓ เฟส ๓๘๐ +/-๒๐%

๔.๓.๑.๓ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ๒๒๐ +/-๑%

๔.๓.๑.๔ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

๔.๓.๑.๕ ค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (PF) ไม่น้อยกว่า ๐.๙

๔.๓.๑.๖ มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑, เล่ม ๒, เล่ม ๓ จาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)

/๔.๓.๑.๗...

ร.๓. S.๕๐. ๕๐๐ ๕/๕
๕๕

๔.๓.๑.๗ ต้องใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in
Thailand : MiT)

๔.๓.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๒ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
อย่างน้อยดังนี้

๔.๓.๒.๑ มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA (๖๔๐ Watts)

๔.๓.๒.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ๒๒๐ +/-๑%

๔.๓.๒.๓ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๔.๓.๒.๔ ค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (PF) ไม่น้อยกว่า ๐.๙

๔.๓.๒.๕ มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291-2553 เล่ม 1, เล่ม 2, เล่ม 3 จากสมอ.(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)

๔.๓.๒.๖ ต้องใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in
Thailand : MIT)

๔.๓.๓ รางไฟ AC POWER DISTRIBUTION ๑๒ Universal จำนวน ๔ ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐานอย่างน้อยดังนี้ (อุปกรณ์ส่วนควบ)

๔.๓.๓.๑ มีเต้ารับ (Socket/Outlet) แบบยูนิเวอร์แซล ที่เสียบได้ทั้งขากลม และขาแบน พร้อมขากราว 12 ช่อง

๔.๓.๓.๒ มีเบรกเกอร์ไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระชาก (Line Suppression) อุปกรณ์ตัดกระแสไฟเกิน
(Over Current) และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Breaker)

๔.๓.๓.๓ รองรับกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๕ A , ๒๒๐ VAC, ๕๐ Hz

๔.๓.๓.๔ รางไฟทำจากเหล็ก Elector-Galvanize หุ้มเคลือบสีดำ

๔.๓.๓.๕ มีสวิตช์ปิด - เปิดพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน

๔.๓.๓.๖ ต้องใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in
Thailand : MIT)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุและดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงาน กสทช.จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๗. วงเงินงบประมาณ...

ton. Jho. 7000 2000

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รายจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘. งานและการจ่ายเงิน

สำนักงาน กสทช. จะชำระค่าพัสดุทั้งหมดเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ


กรณีผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา สำนักงาน กสทช. จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาในกรณีบอกเลิกสัญญานั้น

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องในการไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๑. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ขายต้องส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เสนอ ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) ทดแทนเครื่องเดิมในระบบโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงาน กสทช. โดยเครื่องสามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ร.๗.  



คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน กสทช. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 - (๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ
 - (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า - บาท (ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน)

ร.ท. สกน. สกน. สกน.

๒ ๔

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเงินสดที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยมียอดเงินรวมของเงินสดไม่น้อยกว่า..๑๔๒,๕๐๐.-..บาท คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของมูลค่าโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง ซึ่งสำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า. ..๑๔๒,๕๐๐.-.....บาท คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

คุณสมบัติในข้อนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”

ร.ต. ชูศักดิ์ พิทักษ์

๘๔

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร /เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.....จะยื่นข้อเสนอในการประกวดราคา
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช. พร้อมติดตั้ง จำนวน
๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งตามประกาศและเอกสารประกวดราคาข้าง
กำหนดเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....
.....(ชื่อผู้ลงนาม).....
.....(ชื่อธนาคาร).....

ร.ท.  


แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะยื่นข้อเสนอในการประกวดราคา
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงาน กสทช. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งตามประกาศและเอกสารประกวดราคาข้าง
กำหนดเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการนิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

..... (ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ร.ต. ชล. พิศ ๖๖๕
๘๔